

回 答 書

2020年7月21日

公立大学法人会津大学理事長

公告日	2020年7月13日
件 名	会津大学創明寮清掃業務委託（エアコン分解清掃・共用スペース清掃）
質 問 事 項	
1. 仕様書4業務内容（エアコン分解清掃）」に関して ①室内機本体の清掃 室内機本体を取りはずし、一度社内に持ち帰り、洗浄・乾燥を行い、取りつけるという方法でもよろしいでしょうか。（例：1日目 取りはずし、2日目取付） ②室外機コイルの洗浄 洗浄液の排水は、ベランダの排水口へ流してもよろしいでしょうか。また、薬剤は、室内機と同じく中性洗剤で良いでしょうか。 2. （別紙）共用スペース清掃業務内容に関して ①窓・壁クロスの総面積があれば教えて下さい。	
回 答 事 項	
質問 1 ①差し支えありません。 ②薬剤等を含んだ排水をベランダの排水口に流すことはできません。 トイレ内に設置された「掃除用流し」または便器へ流してください。 なお、強酸性又は強アルカリ性の薬剤を用いる場合は、下水道に排出できるよう中和処理、希釈処理等を行った後に流してください。 使用する薬剤については、汚れが十分取り除けるようであれば中性洗剤を使用しても構いません。 質問 2 窓・壁クロスの総面積は、把握しておりません。	