

条件付一般競争入札設計図書等に関する回答書

2025年 7月28日

公立大学法人会津大学
理事長 東原 恒夫

工 事 番 号	第2502-0-21号
工 事 名	会津大学外部改修（2期）工事
質 問 事 項	
1. 設計書 頁12 代価表 0012 コンクリート面耐候性塗料について、建築施工単価などの刊行物から採用されていると推察いたします。しかしながら、摘要および備考に「シリコン系」および「刊行物 ハト小屋壁」とあるだけでは詳細な仕様を判断することが困難です。つきましては、より詳細な仕様を公表いただくことは可能でしょうか。 2. 当該施工箇所の講義棟は施工中も使用されますでしょうか。 3. 悪天候等により工程に影響が出てしまい、工期内完成が難しくなった場合は、工期の延長及び繰り越し等は可能でしょうか。 4. 刊行物単価の掲載ページの公表をお願いします。 5. 外部足場 くさび緊結式足場 W=900 10～20m未満の刊行物単価ですが、採用方法（安値、平均）と採用地区を教えてください。 6. 講義棟 外壁改修工事 外部 コンクリートクラック改修 低圧エポキシ樹脂注入工法の刊行物単価ですが、採用方法（安値、平均）と採用地区を教えてください。 7. 設計書頁20 「コンクリートクラック改修 低圧エポキシ樹脂注入工法」ですが、刊行物では様々な種類があり、単価も区々です。 計上している単価は、「自動式低圧樹脂注入工法 ポンドシリンダー工法」でしょうか。 8. 上記が異なれば、計上している種類をご教示願います。	
回 答 事 項	

1. 耐候性塗料塗り (DP) コンクリート面・押出成形セメント板面 B-2 種です。

2. 使用しています。

3. 会津大学工事請負契約約款第 22 条に基づき、受注者の責めに帰すことができない事由による場合は、協議の対象とします。

4.

代価表 0011

外部足場

くさび緊結式足場 W=900 10m~20m 未満

建築施工単価 P118

3 カ月 昇降足場含む 運搬費共

建築コスト情報 P112

代価表 0012

コンクリート面耐候性塗料

建築施工単価 P486

シリコン系

代価表 0013

コンクリート打放し壁改修

建築施工単価 P474

一般部 フッ樹脂光触媒クリア仕上げ同等

下地処理共

代価表 0014

コンクリート打放し壁改修

建築施工単価 P474

汚損部 打放し調描画工法

フッ素光触媒コート仕上げ同等 下地処理共

代価表 0015

コンクリート打放し壁改修

建築施工単価 P474

汚損部 打放し調描画工法

フッ素光触媒コート仕上げ同等 下地処理共

代価表 0016

コンクリートクラック改修

建築施工単価 P473

低圧ポキシ樹脂注入工法

建築コスト情報 P442~443

代価表 0017

耐候性塗料

建築施工単価 P486

鉄鋼面 2 級

代価表 0018

耐候性塗料

コンクリート面・押出成形セメント板面

建築施工単価 P486

B-2 種 シリコン系

代価表 0020

耐候性塗料

コンクリート面・押出成形セメント板面

建築施工単価 P486

C-2 種 ウレタン系

5. 平均値で採用しています。

採用地区は、仙台です。

6. 平均値で採用しています。

採用地区は、仙台です。

7、8. 自動式低圧樹脂注入工法 SK グラウトプラグ A 工法です。