

# 競争入札設計図書等に関する回答書

2026年 6月19日

公立大学法人会津大学  
理事長 東原 恒夫

工 事 番 号	第2602-0-21号
工 事 名	会津大学テニスコート改修工事
質 問 事 項	
<p>1. 金抜設計書 P6 において、「カット部充填処理ーモルタルー160m」とありますが、別紙1 閲覧参考書類に「カット部充填処理ー危害防止装置設置 W4800×H2500」という記載があります。 危害防止装置とはどのようなものかご説明頂く事は可能でしょうか。</p> <p>2. 塗装の種別がアクリル樹脂系塗料となっております。 既存下地と相性が悪く、塗料の種別を変更する必要がある場合、協議願えますか。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. 金抜設計書の記載が正しいです。 別紙1 閲覧参考書類 「危害防止装置設置 W4800×H2500」は、「モルタル」になります。</p> <p>2. 現場精査の結果により、最適な塗料の選定について協議願います。</p>	