

条件付き一般競争入札設計図書等に関する回答書

平成28年7月1日

公立大学法人会津大学
理事長 岡 隆一

工事番号	第1605-0-21号
工事名	会津大学短期大学部木工室外壁等改修工事
質 問 事 項	
1 木工室屋上防水改修の、塩ビシート防水（断熱工法）接着工法 SI-F2 平場の断熱材の厚さ等の仕様が不明ですご指示願います。	
回 答 事 項	
1 断熱材の厚さは 50mm とします。その他の厚さは公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 28 年版のとおりです。	